

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Družstevní, 645  
 PSČ, místo: 330 08, Zruč  
 K.ú., parcelní č.: Zruč (793621), 116/8  
 Typ budovy: Rodinný dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 122 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 11.8  
 ■ elektřina: 0.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	99.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Vytápění	65.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Osvětlení	2.23 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Eva Vítková

Osvědčení č.: 2006

Kontakt: eva.vitkova@envis.cz

Ev. č. průkazu: 535298.0

Vyhotoveno dne: 08.10.2023

Podpis: